

REPORTE DE SITUACIÓN N° 042 – 2018 – COE SALUD – DIGERD

PERILIMINAR: INCIDENTE CLÍNICA RICARDO PALMA, San Isidro

Fecha de reporte: 24 de Julio a las 12:45 horas

Fecha del Evento: 24 de Julio de 2018- 10:11 horas

I. EVENTOS

El 24 de julio a las 10:11 horas aproximadamente se reporta incidente dentro de las instalaciones de la Clínica Ricardo Palma. El CGBVP informó en un primer instante que se trató de una deflagración en el ducto de cableado eléctrico en el sótano de la clínica, aún se encuentran validando la causa del evento. Al lugar se apersona personal del CGBVP, SAMU, municipalidad de San Isidro, serenazgo, PNP, entre otros.

II. UBICACIÓN

N°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LUGAR
1	Lima	Lima	San Isidro	Clínica Ricardo Palma

III. DAÑOS A LA SALUD

Personas Lesionadas : 04 (preliminar)
Personas fallecidas : 00

FUENTE: CGBVP

IV. RECURSOS MOVILIZADOS (VER ANEXO: Tabla N°01 Y 02)

Ambulancias : 06 (04 SAMU y 02 CGBVP)
Brigadistas : 02 (DIRIS LIMA CENTRO)

FUENTE: SAMU, DIRIS Lima Centro y CGBVP

V. ACCIONES REALIZADAS:

24 de Julio de 2018

ACCIONES EN SALUD

12:45 horas

- Personal de SU SALUD se apersona al lugar del evento.

12:20 horas

- Se movilizan a la zona del evento 02 brigadistas de la DIRIS LIMA CENTRO.

11:00 horas

- SAMU realiza un traslado de paciente a otro establecimiento de salud particular, no por causa directa del evento.

10:46 horas

- Personal de CGBVP informan que se registran 04 lesionados atendidos en la misma clínica.

10:37 horas

- Personal SAMU informa que hubo una explosión en el sótano con dos lesionados que fueron evacuados por personal de seguridad y están en la emergencia de la misma clínica. Personal de los bomberos aún continúan controlando una fuga de gas. Unidades en prevención.

10: 28 horas

- Se realiza comunicación con Noelia Jacinto del EMED Lima Centro, quien nos informa que se está coordinando para movilizar brigadistas al lugar.
- Se realiza comunicación con jefe de guardia de SAMU, quien nos informa que se han movilizado 04 unidades al evento.

OTRAS ACCIONES

- **CGBVP:**

10:52 horas

Solicitan apoyo de UDEX.

10:41 horas

Informa que se trató de una deflagración en el ducto de cableado eléctrico, afectando el área de estacionamiento, al momento los efectivos están realizando la verificación del lugar.

- **UDEX:**

11:35 horas

Personal de UDEX se apersona a la zona del evento.

COE SALUD realiza monitoreo constante sobre el evento.



ANEXOS

TABLA N° 01. AMBULANCIAS MOVILIZADAS

INSTITUCIÓN	RECURSO
MINSA (SAMU)	04 (Salamanca, La Victoria, Javier Prado y Santa Anita)
CGBVP	02
TOTAL	06

FUENTE: SAMU y CGBVP

TABLA N° 02. OTROS RECURSOS MOVILIZADOS

INSTITUCIÓN	RECURSO
CGBVP	MATPEL-4 M100-1 ESC-83 ESC-11 MATPEL-28 M11-1 M202-1

FUENTE: CGBVP



PERÚ

Ministerio
de Salud

Dirección General de Gestión del Riesgo
de Desastres y Defensa Nacional en Salud

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

GALERÍA FOTOGRÁFICA



ZONA DEL EVENTO

COE Salud
NACIONAL

Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres
y Defensa Nacional en Salud
MINSa